



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



60000608

Centrul de Sănătate Publică Căușeni

Adresa:

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Apa din apeduct -Magazinul alimentar „Traian”
COOP Tighina 0,5 litri

Beneficiar:

IM „APA CANAL CAUSE

Adresa juridică:

or. Causeni

Producătorul: IM „APA CANAL CAUSENI”

Data și ora prelevării: 20.03.2023 10:45:00

Livrat în laborator: 20.03.2023 14:09:17

Data eliberării raportului 21.03.2023 13:47:40

D.N produs/prelevar Lege nr.182/2019

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 934/2007, anexa 2

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investig
Bacterii coliforme	<1	NCP/100 ml		0	SM EN ISO 9308-2:2015
Escherichia coli	<1	NCP/100 ml		0	SM EN ISO 9308-2:2015
Enterococi intestinali	<1	NCP/100 ml		0	Procedura specifică
Data începerii investigației	20/03/2023				
Data finisării investigației	21/03/2023				

Declarație de conformitate:

Proba corespunde HG 934/2007, anexa nr 2

Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
3. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
4. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Tamara Birsan

Șef secție diagnostic de laborator:

Digol Anna

